



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

70126 Bari - Corso Trieste, 11 - tel. 080 5419111  
ACQUEDOTTO RURALE DELLE MURGE

rif. ARM/Pelly

Consorzio di bonifica terre d'Apulia

Protocollo: **3919** del **29/08/2018**

risposta a nota n.

**Protocollo in entrata**

Oggetto: Acquedotto Rurale delle Murge.  
Restrizioni di erogazione idrica.

S.E. SIG. PREFETTO DI BARI  
prefettura.prefba@pec.interno.it

S.E. SIG. PREFETTO DI TARANTO  
protocollo.prefta@pec.interno.it

AI SINDACI DEI COMUNI DI  
MARTINA FRANCA  
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it  
MASSAFRA  
protocollo@pec.comunedimassafra.it  
MOTTOLA  
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it  
CASTELLANETA  
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it  
NOCI  
comunedinoci@pec.rupar.puglia.it  
GIOIA DEL COLLE  
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it  
PUTIGNANO – 0804934688  
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it  
CASTELLANA G. – 0804965016  
segreteria@comune.castellanagrotte.ba.it  
SAMMICHELE DI BARI  
segretario.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it  
TURI  
sindaco@comune.turi.ba.it

COLDIRETTI BARI  
bari@coldiretti.it  
COLDIRETTI TARANTO  
taranto@coldiretti.it  
C.I.A. BARI  
puglia@cia.it  
C.I.A. TARANTO  
taranto@cia.it  
CONFAGRICOLTURA BARI  
bari@confagricoltura.it  
CONFAGRICOLTURA TARANTO  
taranto@confagricoltura.it

Facendo seguito alle precedenti note, con le quali si rappresentava la situazione di grave difficoltà per l'erogazione idrica agli utenti serviti dall'acquedotto rurale delle Murge, si porta a conoscenza delle SS.LL. che i lavori di ripristino della funzionalità idraulica della condotta premente si stanno oltremodo protraendo a causa dell'avanzato grado di corrosione manifestato dalla stessa.

Al fine di non gravare oltremodo sulla ridotta capacità di resistenza della tubazione premente dalla quale dipende la possibilità di alimentare l'intera rete acquedottistica, attualmente l'adduzione dalla premente è limitato a soli 30 l/s, certamente non sufficienti a garantire il soddisfacimento delle utenze alte.

Pertanto, ad oggi, non è possibile indicare un riferimento temporale entro il quale sarà possibile normalizzare l'erogazione idrico potabile agli utenti di tutta la zona sud della rete dell'acquedotto rurale delle Murge.

Ancora una volta, per quanto possibile, si prega voler fornire, ai cittadini utenti serviti dall'acquedotto suddetto, la più ampia informazione in merito.

Quanto sopra per opportuna e doverosa conoscenza.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. ing. Giuseppe Corti

